



**משרד
בריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		2015/169	תעודת בדיקה מספר:
תאריך אישור תעודה: 01/04/2015		01/04/2015	תאריך הוצאת תעודה:
שם הדוגם: דוגם ספק מים		09/03/2015 - 24/03/2015	תאריך הדיגום:
אופן הגעה: צידנית חשמלית		09/03/2015 - 24/03/2015	תאריך קבלת דגימה:
הדגימות הגיעו בקירור: כן		לא	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	לשכה:
מזמין בדיקה: אבי עמר		דרום	דוא"ל:
כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		086227975	טלפון:
דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il		0505722677	פקס:
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000398	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000399	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000400	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000401	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000402	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000403	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/000404	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000405	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001124	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:24/03/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 המחלקה למעבדות |
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001125	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/001126	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001127	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/001128	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/001129	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/001130	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/001131	רשת NW00017499 ביס נוה	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000938	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/000939	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/000940	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000941	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/000942	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.8	0.4
2015/03/000943	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.8	0.2
2015/03/000944	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000937	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:22/03/2015	<1	-	-
2015/03/000945	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000946	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000947	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/000948	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.5
2015/03/000949	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000950	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:22/03/2015	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/000406	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000407	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.8	0.3
2015/03/000408	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.8	0.3
2015/03/000409	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000410	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/000411	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 09/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001118	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001119	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.4
2015/03/001120	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001121	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2015/169

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/03/001122	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.3
2015/03/001123	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 24/03/2015	<1	0.7	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014