



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2015/674	
תאריך אישור תעודה: 01/11/2015	תאריך הוצאת תעודה: 01/11/2015
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיוגם בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 11/10/2015 - 26/10/2015 תאריך קבלת דגימה: 11/10/2015 - 26/10/2015
אופן הגעה: צידנית חשמלית הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום
לשכה: דרום	מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום
פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000358	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.8	0.4
2015/10/000361	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.7	0.2
2015/10/000362	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.8	0.4
2015/10/000363	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.8	0.4
2015/10/000364	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/000365	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/000368	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/000370	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.7	0.4
2015/10/001120	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:26/10/2015	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001121	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/001122	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.7	0.5
2015/10/001123	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/001124	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/001125	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.7	0.5
2015/10/001126	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/001127	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000192	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000193	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000194	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000195	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/000196	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000197	רשת NW00017363 ביהס המאוחד	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/000198	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.2

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000199	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.7	0.4
2015/10/000200	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000201	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4
2015/10/000202	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.4	0.2
2015/10/000203	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.4	0.2
2015/10/000204	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.7	0.4
2015/10/000205	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 11/10/2015	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/000359	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.5	0.3
2015/10/000360	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.5	0.3
2015/10/000366	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.4	0.3
2015/10/000367	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.4	0.4
2015/10/000369	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.4	0.3
2015/10/000371	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:12/10/2015	<1	0.6	0.4
2015/10/001128	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:26/10/2015	<1	0.6	0.3
2015/10/001129	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:26/10/2015	<1	0.6	0.3
2015/10/001130	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:26/10/2015	<1	0.6	0.3
2015/10/001131	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:26/10/2015	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2015/674

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2015/10/001132	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.6	0.3
2015/10/001133	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 26/10/2015	<1	0.6	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
 באר שבע
 טלפון: 08-6993609/0
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014