



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:		2016/497
תאריך אישור תעודה:		30/06/2016
תאריך הוצאת תעודה:		30/06/2016
שם הדוגם: דוגם ספק מים	שם הדיוגם: דוגם באחריות המעבדה:	תאריך הדיגום: 14/06/2016 - 27/06/2016
אופן הגעה: צידנית חשמלית	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה: 14/06/2016 - 27/06/2016
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום
לשכה: דרום		
מזמין בדיקה: אבי עמר	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	מזמין בדיקה: אבי עמר
טלפון: 0505722677	פקס: 086227975	מזמין בדיקה: אבי עמר
דוא"ל: AVI@mayanot-hadarom.co.il		מזמין בדיקה: אבי עמר
תאגיד מעיינות הדרום		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.		

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
עכירות	<1	NTU
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000380	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.5	0.4
2016/06/000381	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.4
2016/06/000382	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000383	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000384	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.4
2016/06/000385	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000386	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000390	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/001051	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:27/06/2016	<1	0.6	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001054	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.4
2016/06/001055	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפויות	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.5
2016/06/001057	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.5	0.4
2016/06/001058	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.5
2016/06/001059	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.4
2016/06/001060	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.4
2016/06/001063	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.5	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000759	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.5	0.4
2016/06/000761	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.8	0.2
2016/06/000762	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.7	0.3
2016/06/000763	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.7	0.3
2016/06/000765	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.8	0.2
2016/06/000766	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.8	0.2
2016/06/000768	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.7	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000760	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000764	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000767	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000769	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000770	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000771	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000772	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:20/06/2016	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/000379	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000387	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.4	0.4
2016/06/000388	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000389	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/000391	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.6	0.3
2016/06/000392	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:14/06/2016	<1	0.4	0.4
2016/06/001052	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:27/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/001053	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:27/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/001056	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:27/06/2016	<1	0.5	0.3
2016/06/001061	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:27/06/2016	<1	0.6	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2016/497

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	עכירות NTU	כלור חופשי מג/ל
2016/06/001062	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.7	0.3
2016/06/001064	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 27/06/2016	<1	0.6	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
 באר שבע
 מלפון: 08-6993609/0
 פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: דורוטי ליפלס

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014