



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		תעודת בדיקה מספר:	2017/189
תאריך אישור תעודה:		01/03/2017	
תאריך הוצאת תעודה:		01/03/2017	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	06/02/2017 - 20/02/2017
הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא	תאריך קבלת דגימה:	06/02/2017 - 20/02/2017
הדגימות הגיעו בקירור: כן		מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
	לשכה: דרום		מחוז דרום
טלפון:	פקס:	לימור אסולין	מזמין בדיקה:
כתובת:	כיצר ז'בוטינסקי 1 דימונה	תאגיד מעיינות הדרום	
דוא"ל:	limor@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2017/189

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000189	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000190	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000191	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000192	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.4	0.7
2017/02/000193	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000194	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.4	0.7
2017/02/000195	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000196	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000804	רשת NW00017531 מחסן שפע של הערייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:20/02/2017	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2017/189

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000805	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.4	0.6
2017/02/000806	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000807	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000808	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000809	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000810	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000811	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר:	2017/189
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000692	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000693	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000694	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח נוף	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.4	0.6
2017/02/000695	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.0
2017/02/000696	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000697	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000698	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 19/02/2017	<1	0.3	0.8

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2017/189

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000685	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000686	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000687	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000688	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.4	0.6
2017/02/000689	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000690	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000691	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:19/02/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2017/189

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000183	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000184	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000185	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000186	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000187	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000188	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:06/02/2017	<1	0.4	0.6
2017/02/000812	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:20/02/2017	<1	0.4	0.7
2017/02/000813	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:20/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000814	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:20/02/2017	<1	0.3	0.6
2017/02/000815	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:20/02/2017	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2017/189

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2017/02/000816	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.3	0.7
2017/02/000817	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 20/02/2017	<1	0.4	0.7

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: וגדי חלו

תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014