

תאריך: יום שלישי 19 ספטמבר 2017 שעה: 13:37

נושא: תעודת בדיקה 2017/1183 מי שתיה

מספרי עמודים לפקס זה: 3


לידי: 086227975 ,
מספר פקס: +972086227975

מאת **Lims.Chem** :
מספר פקס:
מספר טלפון *5400

נשלח באמצעות פקס ל: אבי עמר 086227975

אין להשיב לכתובת דוא"ל זו.

משרד הבריאות - <http://www.health.gov.il>



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2017/1183	הזמנה מספר:	2017/0248
תאריך אישור תעודה:	19/09/2017	תאריך הוצאת תעודה:	19/09/2017
תאריך הדיגום:	10/09/2017 - 11/09/2017	שם הדוגם:	אייל קדוש
תאריך קבלת דגימה:	11/09/2017 11:55	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	מחוז דרום	ישוב:	דימונה, ירוחם, מצפה רמון
מזמין בדיקה:	אבי עמר	לשכה:	דרום
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת:	פקס:	08-6227975
	דוא"ל:	טלפון:	050-5722677
			כיכר לבוטינסקי 1 דימונה
			דוא"ל: avi@m-hd.co.il
סוגי בדיקה:	טריהלומתנים	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWC302

דוח תוצאות


שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות			MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		201709000102	201709000101	201709000100				
		NW00017362 ביס קול יעקב-מרכז לילד רשת	NW00017366 מטבח מושבת אומניות רשת	NW00017724 ישיבה תיכונית רשת				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0042	0.0090	0.0151	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - ערך סכומי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	כלורופורם, THM
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0034	0.0062	0.0118	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומפורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	0.0006	0.0005	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומדיכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0008	0.0022	0.0028	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומכלורומתן

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפרטי, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעניק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות
מעבדה לבריאות הציבור
על שם ד"ר א. פליכס
ת.ד. 8255, ת"א, מיקוד 61082
טל: 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: ויקטוריה פרלין

תפקיד: עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014