



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

|                     |                              |                             |                          |
|---------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| תעודת בדיקה מספר:   | 2018/1082                    | הזמנה מספר:                 | 2018/0227                |
| תאריך אישור תעודה:  | 25/07/2018                   | תאריך הוצאת תעודה:          | 25/07/2018               |
| תאריך הדיגום:       | 24/07/2018                   | שם הדוגם:                   | אייל קדוש                |
| תאריך קבלת דגימה:   | 24/07/2018 13:05             | הדיגום בוצע באחריות המעבדה: | לא                       |
| מקום הדיגום:        | ישוב: מצפה רמון<br>מחוז דרום | לשכה:                       | דרום                     |
| מזמין בדיקה:        | אבי עמר                      | פקס:                        | 08-6227975               |
| תאגיד מעיינות הדרום |                              | כתובת:                      | כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה |
|                     |                              | דוא"ל:                      | avi@m-hd.co.il           |
| סוגי בדיקה:         | בדיקה למתכות ברשת            | בדיקות נוספות:              | אין                      |

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

| שיטת הבדיקה      | שם מבצע/תאריך <sup>3</sup> | תוצאות                          |   |                                  | MRL <sup>2</sup> | ריכוז מיירבי מותר <sup>1</sup> | יחידות | שם פרמטר |
|------------------|----------------------------|---------------------------------|---|----------------------------------|------------------|--------------------------------|--------|----------|
|                  |                            | 201807000229                    | 201807000228                            | 201807000227                     |                  |                                |        |          |
|                  |                            | NW00017369<br>ביס תיכון חדש רשת | NW00017367<br>ישיבה תיכונית מצפה אל רשת | NW00017370<br>ביס תיכון-רבין רשת |                  |                                |        |          |
| EPA 200.8 Metals | ילנה רייזיס                | <MRL                            | <MRL                                    | <MRL                             | 1.0              | 10                             | מקג/ל  | עופרת    |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס                | 0.02                            | <MRL                                    | <MRL                             | 0.020            | 1.0                            | מג/ל   | ברזל     |
| EPA 200.7 Metals | ילנה רייזיס                | <MRL                            | <MRL                                    | <MRL                             | 0.010            | 1.4                            | מג/ל   | נחושת    |

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוללים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ילנה רייציס

**תפקיד:** מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014