



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

		תעודת בדיקה מספר:	2020/111
תאריך אישור תעודה:		31/01/2020	
תאריך הוצאת תעודה:		31/01/2020	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	08/01/2020 - 20/01/2020
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	08/01/2020 - 20/01/2020
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון: 0505722677	דוא"ל: AVI@m-hd.co.il		
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/000410	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.8
2020/01/000411	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000412	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000413	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000414	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000415	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000416	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000417	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/001093	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/001094	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001095	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001096	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001097	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.0
2020/01/001098	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.5	0.7
2020/01/001099	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.0
2020/01/001112	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/000418	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נה נוף	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000419	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/000420	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000421	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000422	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001107	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001108	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001109	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/001110	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001111	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/000423	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000424	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000425	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000426	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/000427	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.3	0.6
2020/01/000428	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.3	0.6
2020/01/000429	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/000404	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000405	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000406	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000407	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.6
2020/01/000408	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/000409	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:08/01/2020	<1	0.4	0.0
2020/01/001100	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/001101	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/001102	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/001103	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:20/01/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2020/111

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/01/001104	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 20/01/2020	<1	0.4	0.7
2020/01/001105	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 20/01/2020	<1	0.3	0.7
2020/01/001106	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 20/01/2020	<1	0.3	0.7

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: גדי חלו  
תפקיד: עובד מעבדה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014