



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
 הבריאות  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 7

תעודת בדיקה מספר: 2020/452	
תאריך אישור תעודה: 01/06/2020	תאריך הוצאת תעודה: 01/06/2020
שם הדוגם: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	תאריך הדיגום: 11/05/2020 - 24/05/2020 תאריך קבלת דגימה: 11/05/2020 - 24/05/2020
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד לשכה: דרום	מחוז דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/000664	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000665	רשת NW00017532 בבא סאלי 93	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000668	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000671	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000673	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000678	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000680	רשת NW00017535 עירה	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000681	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/001287	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:24/05/2020	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/001288	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001290	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.6
2020/05/001292	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001293	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001295	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001297	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.6
2020/05/001299	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/000666	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000667	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000672	רשת NW00017361 שכונת שקד - מתנס	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/000674	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000675	רשת NW00017364 מרכז פיס לקשיש	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001280	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ נוח בוך	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001281	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.6
2020/05/001282	רשת NW00017362 ביס קול יעקב- מרכז לילד	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001283	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/001284	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/001273	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/001274	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/001275	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001276	רשת NW00017370 ביס תיכון-רבין	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001277	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001278	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7
2020/05/001279	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.7

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/000662	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.6
2020/05/000663	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000669	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000670	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000676	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000677	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/000679	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום: 11/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001285	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001286	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.6
2020/05/001289	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 7

2020/452

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2020/05/001291	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001294	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.7
2020/05/001296	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.3	0.6
2020/05/001298	רשת NW00017679 שכונת חלימיש מערב	ת.דיגום: 24/05/2020	<1	0.4	0.6

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

דורוטי ליפילס

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014