



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2019/1088	הזמנה מספר:	2019/0237
תאריך אישור תעודה:	05/08/2019	תאריך הוצאת תעודה:	05/08/2019
תאריך הדיגום:	24/07/2019	שם הדוגם:	אייל קדוש
תאריך קבלת דגימה:	24/07/2019 13:08	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ערד	הדגימות הגיעו בקירור:	כן
	מחוז דרום	לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	אבי עמר	פקס:	08-6227975
תאגיד מעיינות הדרום		טלפון:	050-5722677
		כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
		דוא"ל:	avi@m-hd.co.il
סוגי בדיקה:	טריהלומתנים	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי הנחיות לדיגום מים של משרד הבריאות ובהתאם לנוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך <sup>3</sup>	תוצאות		MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		201907000336	201907000335				
		NW00017358 שכונת שקד רשת	NW00017499 ביס נווה רשת				
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0073	0.0116	0.0005	0.1	מג/ל	טריהלומתנים - ערך סכומי
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	כלורופורם, THM
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0065	0.0089	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומופורם
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	<MRL	<MRL	0.0005	לא ישים	מג/ל	ברומודיכלורומתן
EPA 524.2 VOC	ויקטוריה פרלין	0.0008	0.0027	0.0005	לא ישים	מג/ל	דיברומוכלורומתן

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.
2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי
3. תאריך ביצוע הבדיקה יימסר על פי בקשת הלקוח

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

**משרד הבריאות**  
מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פלינס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

**שם מאשר:** ויקטוריה פרליון

**תפקיד:** עובדת מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014