



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:	2015/1414	הזמנה מספר:	2015/0197
תאריך אישור תעודה:	02/11/2015	תאריך הוצאת תעודה:	02/11/2015
תאריך הדיגום:	20/10/2015	שם הדוגם:	הדגימות הגיעו בקירור: כן
תאריך קבלת דגימה:	20/10/2015 13:59	הדיגום בוצע באחריות המעבדה:	לא
מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ערד מחוז דרום	לשכה:	דרום
מזמין בדיקה:	רוויטל	פקס:	08-6227975
תאגיד מעיינות הדרום		כתובת:	כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה
		דוא"ל:	revital@m-hd.co.il
סוגי בדיקה:	בדיקה למתכות ברשת	בדיקות נוספות:	אין

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

### דוח תוצאות

שם פרמטר	יחידות	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	MRL <sup>2</sup>	תוצאות			
				201510000184	201510000189	201510000190	201510000191
שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר רשת				שכ גבים רשת	שכונה צפונית בבריכות צפוניות רשת		
עופרת	מקג/ל	10	2.0	2.2	<MRL	<MRL	
ברזל	מג/ל	1.0	0.02	0.15	0.02	<MRL	
נחושת	מג/ל	1.4	0.010	0.047	<MRL	<MRL	

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה הארצית לבריאות הציבור תל אביב  
The National Public Health Laboratory Tel Aviv

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במים

דף 2 מתוך 2

הזמנה מספר: 2015/0197	תעודת בדיקה מספר: 2015/1414
-----------------------	-----------------------------

### המשך דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות		MRL <sup>2</sup>	ריכוז מירבי מותר <sup>1</sup>	יחידות	שם פרמטר
		201510000193	201510000192				
		NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14 רשת	NW00017772 שכונת מעוף דרם רשת				
EPA 200.7 Metals	ילנה רייציס	2.2	<MRL	2.0	10	מקג/ל	עופרת
EPA 200.7 Metals	ילנה רייציס	0.06	0.07	0.02	1.0	מג/ל	ברזל
EPA 200.7 Metals	ילנה רייציס	<MRL	<MRL	0.010	1.4	מג/ל	נחושת

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם בהתאם לסוג המים הנבדקים - המהדורה העדכנית ביותר.

2. MRL - Minimum Reporting Level - סף דיווח מעבדתי

#### משרד הבריאות

מעבדה לבריאות הציבור  
על שם ד"ר א. פליכס  
ת.ד. 8255, תי"א, מיקוד 61082  
טל': 03-5158686

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

\*\*\* סוף תעודה \*\*\*

שם מאשר: ילנה רייציס

תפקיד: מרכזת תחום

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט, שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014