



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 1 מתוך 2

תעודת בדיקה מספר:		2022/43
תאריך אישור תעודה:		22/11/2022
תאריך הוצאת תעודה:		22/11/2022
שם הדוגם:	תאריך הדיגום:	24/10/2022 - 25/10/2022
נעשה שימוש בשירותי הדיגום של המעבדה:	תאריך קבלת דגימה:	24/10/2022 - 25/10/2022
הדגימות הגיעו בקירור: כן	מקום הדיגום:	ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד
לא	לשכה:	מחוז דרום
דרום	מזמין בדיקה:	אבי עמר
פקס: 086227975	כתובת:	תאגיד מעיינות הדרום
טלפון: 0505722677	דוא"ל:	AVI@m-hd.co.il
כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה	בדיקות נוספות:	אין
סוגי בדיקה:	פלאוריד	

הדיגום בוצע לפי נוהל דיגום של יחידה לכימיה של מים מס' TWc302

דוח תוצאות

שיטת הבדיקה	שם מבצע/תאריך	תוצאות				MRL ²	ריכוז מירבי מותר ¹	יחידות	שם פרמטר
		202210000004	202210000003	202210000002	202210000001				
SM 4500-F-D		NW00017550 מ-מועצה מקומית רווחה רשת	NW00017208 שכ גבים רשת	NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב רשת	NW00017372 גן ילדים ערבה רשת	100	1700	מקג/ל	פלאוריד
		<100	579	<100	<100				

1. הריכוז המרבי המותר- על פי תקנות בריאות העם - איכותם התברואית של מי שתייה - המהדורה העדכנית ביותר.
2. הריכוז המינימלי, שניתן לכימות בשיטה אנאליטית - MRL

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות. התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד; יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים; אמות המידה של המעבדה מכוילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקיבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים. תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

תעודת בדיקה לפרמטרים כימיים במי שתייה.

דף 2 מתוך 2

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993608/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

*** סוף תעודה ***

שם מאשר: איגור גרינברג

תפקיד: עובד מעבדה

הבדיקות הנכללות בתעודה בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות.
התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד;
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים;
אמות המידה של המעבדה מכילים במעבדות מוסמכות לפי ISO17025 ועקבים לאמות מידה לאומיים או בינלאומיים.
תאריך עדכון תבנית: 26.03.2014