



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2023/358	
תאריך אישור תעודה: 01/05/2023	תאריך הוצאת תעודה: 01/05/2023
שם הדיגום: דוגם ספק מים הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 18/04/2023 - 24/04/2023 תאריך קבלת דגימה: 18/04/2023 - 24/04/2023
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום	לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר תאגיד מעיינות הדרום	פקס: 086227975 כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il
טלפון: 0505722677	
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

** הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2023/358

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/000601	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.4	0.6
2023/04/000602	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000603	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000604	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000605	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000606	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000607	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000608	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.4	0.5
2023/04/001047	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חורב	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/358
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/001048	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/001049	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/001050	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/001051	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/001052	רשת NW00017341 מפעל וישי	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/001053	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/001054	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/358
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/000596	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000597	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.6
2023/04/000598	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.4	0.5
2023/04/000599	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000600	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.4	0.5
2023/04/000912	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:23/04/2023	<1	0.2	0.5
2023/04/000913	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:23/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000914	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:23/04/2023	<1	0.2	0.5
2023/04/000915	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:23/04/2023	<1	0.2	0.4
2023/04/000916	רשת NW00017363 ביה"ס המאוחד	ת.דיגום:23/04/2023	<1	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2023/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/358
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/000917	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.4	0.6
2023/04/000918	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.4	0.6
2023/04/000919	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.3	0.6
2023/04/000920	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.3	0.5
2023/04/000921	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.3	0.6
2023/04/000922	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.3	0.5
2023/04/000923	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:2023/04/23	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2023/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/000609	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/000610	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.4
2023/04/000611	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.5
2023/04/000612	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/000613	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/000614	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:18/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/001041	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/001042	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.3
2023/04/001043	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.3	0.4
2023/04/001044	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:24/04/2023	<1	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2023/358

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/04/001045	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום: 24/04/2023	<1	0.4	0.2
2023/04/001046	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום: 24/04/2023	<1	0.3	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
מלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר:

אלזה דייצמן

תפקיד:

מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014