



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		תעודת בדיקה מספר:	2023/285
תאריך אישור תעודה:		03/04/2023	
תאריך הוצאת תעודה:		03/04/2023	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	תאריך הדיגום:	13/03/2023 - 28/03/2023	
אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך קבלת דגימה:	13/03/2023 - 28/03/2023	
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן		
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד	מחוז דרום		
לשכה: דרום	מזמין בדיקה: אבי עמר		
פקס: 086227975	תאגיד מעיינות הדרום		
טלפון: 0505722677	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
דוא"ל: AVI@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת**	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M* או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.

הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות

יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים

תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/285
-------------------	----------

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000572	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/000573	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.6
2023/03/000574	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/000575	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/000576	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.6
2023/03/000577	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.6
2023/03/000578	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/000579	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/001303	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.3	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/285
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/001304	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/001305	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/001306	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001307	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001308	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001309	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/001310	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.3	0.6

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2023/285

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000567	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.4	0.5
2023/03/000568	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/000569	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/000570	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/000571	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/001106	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.2	0.6
2023/03/001107	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.2	0.6
2023/03/001108	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.3	0.6
2023/03/001109	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.2	0.6
2023/03/001110	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:27/03/2023	<1	0.2	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2023/285

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/285
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/001099	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001100	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001101	רשת NW00017370 ביס תיכון - רמון	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001102	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.5
2023/03/001103	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.4	0.5
2023/03/001104	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/001105	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום: 27/03/2023	<1	0.3	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר:	2023/285
-------------------	----------

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/000580	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/000581	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/000582	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/000584	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/000585	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:13/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/001297	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.2	0.3
2023/03/001298	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.2	0.3
2023/03/001299	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.2	0.4
2023/03/001300	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.3	0.4
2023/03/001301	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:28/03/2023	<1	0.2	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2023/285

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2023/03/001302	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 28/03/2023	<1	0.2	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
מלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014