



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

		תעודת בדיקה מספר:	2022/277
תאריך אישור תעודה:		01/04/2022	
תאריך הוצאת תעודה:		01/04/2022	
שם הדוגם: דוגם ספק מים	אופן הגעה: צידנית חשמלית	תאריך הדיגום:	13/03/2022 - 28/03/2022
הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא	הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך קבלת דגימה:	13/03/2022 - 28/03/2022
מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד		מחוז דרום	
לשכה: דרום			
מזמין בדיקה: אבי עמר	פקס: 086227975		
תאגיד מעיינות הדרום	כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה		
טלפון: 0505722677			
דוא"ל: AVI@m-hd.co.il			
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.			

### בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

### בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

\* Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

\*\* הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
 הבריאות**  
 לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/000509	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.5
2022/03/000510	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/000511	רשת NW00017532 כניסה לשל' השחר	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/000512	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/000513	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/000514	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/000515	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.5
2022/03/000516	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001315	רשת NW00017341 מפעל וישיי	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/001316	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/001317	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001318	רשת NW00017499 ביס נווה	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001319	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001320	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001321	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001322	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

שירותי בריאות הציבור | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/000505	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/000506	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/000507	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.2
2022/03/000508	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/000517	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001304	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001305	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/001306	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001307	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/001308	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.5	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

### מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/001156	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001157	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.5
2022/03/001158	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.5
2022/03/001159	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.5
2022/03/001160	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.4
2022/03/001161	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/001162	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:27/03/2022	<1	0.5	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/000518	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/000519	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.2
2022/03/000520	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.5	0.3
2022/03/000521	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/000522	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.2
2022/03/000523	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:13/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/001309	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.4	0.4
2022/03/001310	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.4	0.4
2022/03/001311	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.4	0.4
2022/03/001312	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:28/03/2022	<1	0.4	0.3

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור  
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע  
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

## תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2022/277

תעודת בדיקה מספר:

### המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/03/001313	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 28/03/2022	<1	0.4	0.3
2022/03/001314	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום: 28/03/2022	<1	0.4	0.3

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

\*\*\* סוף דוח תוצאות \*\*\*

### משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור  
באר שבע  
טלפון: 08-6993609/0  
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.  
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות  
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים  
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014