



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

משרד
 הבריאות
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

תוצאות המעבדה מפורטות בדפים הבאים

דף 1 מתוך 8

תעודת בדיקה מספר: 2022/461	
תאריך אישור תעודה: 01/06/2022	תאריך הוצאת תעודה: 01/06/2022
שם הדוגם: דוגם ספק מים אופן הגעה: צידנית חשמלית תאריך קבלת דגימה: 08/05/2022 - 23/05/2022 הדיגום בוצע באחריות המעבדה: לא הדגימות הגיעו בקירור: כן	תאריך הדיגום: 08/05/2022 - 23/05/2022 מקום הדיגום: ישוב: דימונה, ירוחם, מצפה רמון, ערד מחוז דרום לשכה: דרום
מזמין בדיקה: אבי עמר כתובת: כיכר ז'בוטינסקי 1 דימונה דוא"ל: AVI@m-hd.co.il	פקס: 086227975 טלפון: 0505722677 תאגיד מעיינות הדרום
המעבדה אחראית לביצוע הבדיקות המיקרוביאליות המפורשות בתעודה זו.	

בדיקות מיקרוביאליות:

שם החיידקים הנבדקים	הערה לשיטת הבדיקה	שיטת בדיקה לפי S.M.*	רמה מירבית מותרת **	יחידות ב CFU
קוליפורמים		9222B	<1	100 ml

בדיקות פיזיקוכימיות:

שם הבדיקה	תקן	יחידות
כלור חופשי	0.1 - 0.5	מג/ל
עכירות	<1	NTU

*Standard Methods for the examination of Water and Wastewater, 21th 2005-S.M או כל מהדורה מאוחרת יותר

**הבדיקות מבוצעות על פי תקנות מי שתייה חוק בריאות העם תשל"ד

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 2 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000338	רשת NW00017535 עיריה	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.5
2022/05/000339	רשת NW00017532 כניסה לשכ' השחר	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000340	רשת NW00017536 שכונה צפונית בבריכות צפונית	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000341	רשת NW00017534 מוסד טללים	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.5
2022/05/000342	רשת NW00017342 שכ ממשית רח' גמלא-חמת גדר	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000343	רשת NW00017533 שכונה הגבעה רח' נצרים	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000350	רשת NW00017530 כולל	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000351	רשת NW00017678 קניון פרץ	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/001238	רשת NW00017724 ישיבה תיכונית	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
 המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
 The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
 הבריאות**
 לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 3 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

דימונה

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/001239	רשת NW00017340 נוה חורש - מורן החורש-חרוב	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001240	רשת NW00017498 ביס רבין	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.5
2022/05/001241	רשת NW00017677 תיאטרון דימונה רח' כובשי אילת	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001242	רשת NW00017531 מחסן שפע של העירייה - רח' בבא-סלי	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001243	רשת NW00017499 ביס נוה	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001244	רשת NW00017500 מרכז רב תחומי נכותי	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.5
2022/05/001245	רשת NW00017341 מפעל ויש"י	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
 הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
 יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
 תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 4 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ירוחם

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000352	רשת NW00061128 כניסה שכונה צפונית	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000353	רשת NW00061129 כניסה לפארק	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000354	רשת NW00017361 בית כנסת תפארת ישראל	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000355	רשת NW00017364 שכ' צהלה רח' שלומית	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000356	רשת NW00061127 נחל צין - ראש מערכת	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/001226	רשת NW00017365 חצ ירוחם שכ' נוה נוף	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/001231	רשת NW00017550 -מועצה מקומית רווחה	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/001234	רשת NW00017362 רח' החשמונאים - בית כנסת ברסלב	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.5
2022/05/001235	רשת NW00017360 אזור תעשייה-מגדל	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/001237	רשת NW00017363 ביהם המאוחד	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 5 מתוך 8

2022/461	תעודת בדיקה מספר:
----------	-------------------

המשך דוח תוצאות

ירחם

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Beer Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 6 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

מצפה רמון

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/001227	רשת NW00017366 מטבח מושבת אומנויות	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.3
2022/05/001228	רשת NW00017368 מצפה חצ	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001229	רשת NW00017372 גן ילדים ערבה	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.3	0.4
2022/05/001230	רשת NW00017371 מדא	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001232	רשת NW00017369 ביס תיכון חדש	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.3
2022/05/001233	רשת NW00017370 ביס תיכון-רמון	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4
2022/05/001236	רשת NW00017367 ישיבה תיכונית מצפה אל	ת.דיגום:2022/05/23	<1	0.4	0.4

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 7 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/000344	רשת NW00017548 שכ חלמיש מזרח	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000345	רשת NW00017210 שכ נעורים רח' פלמ"ח 32	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000346	רשת NW00017359 שכ לבאות	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000347	רשת NW00017772 שכונת מעוף דרם	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/000348	רשת NW00017674 בריכות כידוד	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/000349	רשת NW00017208 שכ גבים	ת.דיגום:08/05/2022	<1	0.4	0.3
2022/05/001246	רשת NW00017356 שכ רננים רח' מזרח 14	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/001247	רשת NW00017358 שכונת שקד	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.4
2022/05/001248	רשת NW00017209 אזור תעשייה	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.5
2022/05/001249	רשת NW00017679 שכונת חלמיש מערב	ת.דיגום:23/05/2022	<1	0.4	0.5

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014



שירותי בריאות הציבור
המחלקה למעבדות | המעבדה המחוזית לבריאות הציבור באר שבע
The District Public Health Laboratory Be'er Sheva

**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

תעודת בדיקה

לבדיקה מיקרוביאלית של מי שתייה

דף 8 מתוך 8

2022/461

תעודת בדיקה מספר:

המשך דוח תוצאות

ערך

מספר מעבדה	נקודת דיגום	הערה	קוליפורמים CFU/100 ml	כלור חופשי מג/ל	עכירות NTU
2022/05/001250	רשת NW00017549 שכ מעוף צפון	ת.דיגום: 23/05/2022	<1	0.4	0.5
2022/05/001251	רשת NW00017357 שכונת רותם	ת.דיגום: 23/05/2022	<1	0.4	0.4

פרטי מבצע הבדיקה ותאריך ביצוע הבדיקה יימסרו על פי בקשת הלקוח.

*** סוף דוח תוצאות ***

משרד הבריאות

המעבדה המחוזית לבריאות הציבור
באר שבע
טלפון: 08-6993609/0
פקס: 08-6239862

חותמת מעבדה

חתימת מאשר

שם מאשר: אלזה דייצמן

תפקיד: מנהלת יחידת מיקרוביולוגיה

התוצאות מתייחסות לפריט שנבדק בלבד.
הבדיקות הנכללות בתעודה זאת בוצעו בהתאם לדרישות ההכרה של המחלקה למעבדות של משרד הבריאות
יש להתייחס למסמך במלואו ואין להעתיק ממנו למסמכים אחרים
תאריך עדכון תבנית 26.03.2014